

博罗县自然资源局

规划设计条件告知书

根据要求，县自然资源局组织编制《规划设计条件告知书》（下称《告知书》）。

本《告知书》已按规定程序于2025年7月9日经十七届县政府国土空间规划委员会第七十六次（2025-9次）会议审议通过并经县人民政府批准。

一、编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《广东省城乡规划条例》

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》

《惠州市城乡规划管理技术规定》（2023年）

《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）

《博罗县城镇给水工程五年建设规划（2021—2025年）》

《博罗县国土空间总体规划（2021-2035年）》（粤府函〔2023〕269号）

《广东省自然资源厅关于同意启用惠州市惠城区等3个县级数据库作为报批依据的通知》（粤自然资规划〔2023〕2459号）

《博罗县城东区控制性详细规划 BL-B03 地块规划调整》

二、用地情况

本用地位于博罗县罗阳街道鸡麻地村委会白社一村、白社二村高排岭（土名）地段，地块编号：博自然资（用地）挂字〔2025〕40号，面积为45007平方米，其具体位置详见《图则》。

三、规划指标（详见图则）

规划用地性质	1301（供水用地）
计算指标用地面积（m ² ）	45007
容积率	≤ 0.5
计容积率建筑面积（m ² ）	≤ 22503
建筑系数（%）	—
绿地率（%）	—
限建要求	不得建设除给水厂及相关配套设施以外的其他设施
适建性	给水厂及配套设施

四、规划要求

（一）总体布局要求（详见图则）

1. 合理规划功能分区。
2. 总体设计必须符合相关规范及消防规定。
3. 生产和生活配套用房应分开布置。
4. 注意环保、防止污染、保证城市安全。

（二）配套设施要求

1. 市政基础设施设计要求：

（1）本用地的排水设计应实施雨污分流，排水设计方案应当征求排水主管部门意见。给排水、电力、电信、燃气等管线须与城市市政管网衔接，管线工程设计须与总平面图设计同步进行、同步报审。

（2）本用地在开发建设时，应按照《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T 15-190-2020）及通信主管部门相关要求开展 5G 通信基站机房及配套设施等通信基础设施建设或预留。

2. 本用地须严格按照《配套设施一览表》配套建设有关设施，《配套设施一览表》中所列的配套设施不得减少数量和压缩规模，并应在总平面及建筑设计方案中明确具体位置。

配套设施一览表

序号	项目名称	数量 (个)	建筑规模 (m ² /个)	规划建设要求
1	5G 通信基站机房及配套设施	1	≥ 35	1. 通信基站机房宜附设在建筑内，条件困难时可设置在室外公共区域。 2. 通信基站机房应与主体建筑物同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。 3. 按相关技术规范预留天线架设物位置，宜设置在室外公共区域或者附设在建筑物楼面。
2	配电网开关站	1	≥ 60	1. 宜独立设置，条件受限时可附设于其他建筑物内，但不应设置在建筑物负楼层。 2. 由取得所在用地的土地使用权者负责配建并无偿移交。

注：其余未提及的配套设施，应结合《惠州市城乡规划建设管理规定》（2023 年），统一纳入总平面图设计，经审批后实施。

（三）道路交通要求

1. 出入口控制：本地块主要出入口位置及有关限制详见《图

则》。

2. 供水处理厂应设置通向各构筑物 and 附属建筑物的必要通道。通道的设计应符合相关要求。

(四) 城市设计风貌管控要求

1. 沿市政路一侧如设置宿舍等非生产建筑, 必须严格控制阳台及露台的外观风貌。

2. 屋面装饰性结构构件、花架的投影面积(含屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房)不得超过屋顶平面面积的四分之一; 且高度不得超过相应建筑屋面的楼梯间、电梯机房等辅助用房的高度, 原则上不超过 5 米。

3. 屋面设置光伏组件的安装高度一般不超过 2.8 米, 具体以相关部门审批为准。

(五) 其它要求

1. 建筑间距要求: 应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求, 并结合建设用地的实际情况确定。

2. 根据《城市给水工程项目规范》(GB55026-2022)及《惠州市城乡规划管理技术规定(2023 年)》中卫生防护距离控制要求需按照建设项目环境影响评价要求执行。

3. 建筑红线要求: 临规划城市道路一侧多层建筑红线与道路红线之间用地的使用, 应服从城市规划建设的需要。详见《图则》。

4. 厂区生活污水按要求接入市政污水管网排至污水处理厂处理, 若市政污水管网未完善, 则须设置污水处理设施并达标排放。

5. 本项目须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设

技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》《惠州市城乡规划管理技术规定（2023 年）》等文件和技术标准规范的要求进行规划设计和建设。

6. 本项目应按照《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)、《广东省绿色建筑条例》、《广东省绿色建筑设计规范》(DBJ/T15-201-2020)、《关于推进我县绿色建筑发展的通知》(博住建函[2021]191 号)等文件的要求,全面执行一星级及以上绿色建筑标准。

7. 本项目应按照《惠州市住房和城乡建设局关于进一步明确装配式建筑实施范围的通知》(惠市住建函[2023]11 号)的要求执行。

8. 新建民用建筑(包括除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑),应按照《广东省城市新建民用建筑修建防空地下室审批工作指引》(粤人防办发〔2022〕1 号)有关要求及国家相关技术规范执行。

9. 本项目应合理设置电动自行车的集中停放充电场所,场所的建设与安全须按照《博罗县电动自行车集中充电和停放场所规划配建标准》规定执行。

10. 其他未尽事宜须满足《惠州市城乡规划管理技术规定》(2023 年)及相关规范要求。

五、本《告知书》自批准日期起一年内未使用的,须经县自然资源局核实后方可使用。



公开方式: 依申请公开

博自然资(用地)挂字〔2025〕40号用地规划设计要点图

区域位置图

地址：博罗县罗阳街道鸡麻地村委会白社一村、白社二村高排岭（土名）地段



图例

- ▲

机动车出入口
- △

人流出入口
- 道路红线
- 道路中心线
- 机动车禁止开口路段
- 要求出具规划设计条件的用地界线
- 计算指标用地界线
- 多层建筑红线
- 配电网开关站
- 5G

5G通信基站

界址点坐标表			
点号	X	Y	边长
1	2566169.55	38532958.254	57.06
2	2566167.897	38533015.291	36.44
3	2566168.806	38533051.735	36.44
4	2566168.679	38533088.174	36.44
5	2566168.915	38533124.598	11.62
6	2566170.488	38533136.199	9.90
7	2566160.496	38533136.199	30.60
8	2566137.193	38533156.036	21.30
9	2566137.193	38533177.333	36.27
10	2566171.938	38533187.726	11.74
11	2566173.572	38533199.351	10.10
12	2566174.978	38533209.353	34.44
13	2566177.902	38533243.669	34.44
14	2566181.326	38533277.94	18.99
15	2566183.491	38533296.81	13.53
16	2566171.401	38533302.89	46.50
17	2566151.287	38533344.813	65.76
18	2566115.429	38533289.684	14.78
19	2566102.949	38533281.757	1.46
20	2566101.719	38533280.976	22.48
21	2566082.74	38533268.921	38.73
22	2566052.288	38533244.99	6.13
23	2566050.473	38533239.139	6.52
24	2566050.325	38533238.636	2.72
25	2566049.522	38533236.032	6.58
26	2566049.354	38533235.48	2.53
27	2566048.611	38533233.057	1.61
28	2566048.128	38533231.519	6.11
29	2566046.327	38533225.681	20.77
30	2566036.226	38533207.528	39.63
31	2566034.63	38533167.932	24.43
32	2566037.321	38533143.648	41.10
33	2566015.745	38533108.672	47.58
34	2565987.139	38533074.984	14.13
35	2565978.976	38533061.216	188.54
36	2566069.18	38533080.843	90.49
37	2566124.352	38532929.118	53.77
1	2566169.55	38532958.254	

S=45007 平方米 合67.51亩

用地技术经济指标一览表

用地编号	用地用海分类代码	规划用地性质	计算指标用地面积(m ²)	容积率	建筑密度(%)	计容积率建筑面积(m ²)	绿地率(%)	限建要求	适建性
博自然资(用地)挂字〔2025〕40号	1301	供水用地	45007	≤0.5	—	≤22503	—	不得建设除水厂及相关配套设施以外的其他设施	给水厂及配套设施

博罗县自然资源局

项目名称

博自然资(用地)挂字〔2025〕40号用地规划设计要点图

图则内容

图则

业务号
图别
图号
日期

2025.07

说明：
1、图则尺寸均以米计，坐标系统为2000国家大地坐标系，中央子午线114度。本用地必须具备施工所需的供水和供电等动工开发所必需的基本条件。
2、临规划城市道路一侧多层建筑红线与道路红线之间用地的使用，应服从城市规划建设的需要。
3、本项目出入口应与周边地块的出入口相协调，须服从总体规划需要设置。